

第Ⅰ期・Ⅱ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

平成27年5月

設置主体名	美幌町	汚水処理方式	生物処理(回転円板法)
施設名	美幌町廃棄物処理場	汚水処理能力	25 m ³ /日
埋立地面積	42,900 m ²	汚水調整池容量	1,200 m ³
埋立地容量	391,955 m ³	目標	BOD 30 mg/ℓ
技術管理者名	金澤 亮	水質	S S 60 mg/ℓ

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物(可燃・不燃混合)	714 t	291 m ³	
あわせ産廃	ばいじん(下水汚泥焼却)	0 t	0 m ³
	汚泥(下水汚泥、無機汚泥)	0 t	0 m ³

第Ⅰ期・Ⅱ期埋立処分場残余容量(平成26年度末)

6,496 m³

堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍、侵入防止柵、立札及び浸出液処理設備点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

(単位 / PH:— 大腸菌群数:個/c.f.u)

ダイオキシン類:pg-TEQ/L その他の項目:mg/L

分析項目	放流水			地下水		
	放流水	地下水A	地下水B	放流水	地下水A	地下水B
水素指数(PH)	7.6	/	/	/	/	/
生物化学的酸素要求量(BOD)	4.2	/	/	/	/	/
浮遊物質(SS)	2.4	/	/	/	/	/
大腸菌群数	156	/	/	/	/	/
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	/	/	/	/	/	/
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	/	/	/	/	/	/
フェノール類	/	/	/	/	/	/
銅	/	/	/	/	/	/
亜鉛	/	/	/	/	/	/
溶解性鉄	/	/	/	/	/	/
溶解性マンガン	/	/	/	/	/	/
クロム	/	/	/	/	/	/
ホウ素及びその化合物	/	/	/	/	/	/
フッ素及びその化合物	/	/	/	/	/	/
アモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物	/	/	/	/	/	/
窒素	44.3	/	/	/	/	/
磷	0.1	/	/	/	/	/
アルキル水銀化合物	/	/	/	/	/	/
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	/	/	/	/	/	/
総水銀	/	/	/	/	/	/
カドミウム及びその化合物	/	/	/	/	/	/
鉛及びその化合物	/	/	/	/	/	/
有機燐化合物	/	/	/	/	/	/
六価クロム化合物	/	/	/	/	/	/
砒素及びその化合物	/	/	/	/	/	/
シアン化合物	/	/	/	/	/	/
全シアン	/	/	/	/	/	/
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	/	/	/	/	/	/
トリクロロエチレン	/	/	/	/	/	/
テトラクロロエチレン	/	/	/	/	/	/
ジクロロメタン	/	/	/	/	/	/
四塩化炭素	/	/	/	/	/	/
1,2-ジクロロエタン	/	/	/	/	/	/
1,1-ジクロロエチレン	/	/	/	/	/	/
シス-1,2-ジクロロエチレン	/	/	/	/	/	/
1,2-ジクロロエチレン	/	/	/	/	/	/
1,1,1-トリクロロエタン	/	/	/	/	/	/
1,1,2-トリクロロエタン	/	/	/	/	/	/
1,3-ジクロロプロペン	/	/	/	/	/	/
チウラム	/	/	/	/	/	/
シマジン	/	/	/	/	/	/
チオベンカルブ	/	/	/	/	/	/
ベンゼン	/	/	/	/	/	/
セレン及びその化合物	/	/	/	/	/	/
1,4-ジオキサン	/	/	/	/	/	/
塩化ビニルモノマー	/	/	/	/	/	/
ダイオキシン類	/	/	/	/	/	/
塩素イオン	/	/	/	/	/	/
電気伝導率	/	/	/	/	1085	1798

備考1) 放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。

備考2) 地下水Aは第Ⅱ期埋立地Bルート側、地下水Bは第Ⅰ期埋立地側側の設置井戸より採水。 採水日 平成27年5月28日

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等

第Ⅲ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

平成27年5月

設置主体名	美幌町	汚水処理方式	生物処理(接触曝気法)
施設名	美幌町廃棄物処理場	汚水処理能力	30 m ³ /日
埋立地面積	16,240 m ²	汚水調整槽容量	2,877.4 m ³
埋立地容量	97,000 m ³	目標	BOD 20 mg/ℓ
技術管理者名	金澤 亮	水質	S S 30 mg/ℓ

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物(可燃・不燃混合)		12 t	5 m ³
あわせ産廃	ばいじん(下水汚泥焼却)	0 t	0 m ³
	汚泥(下水汚泥、無機汚泥)	0 t	0 m ³

第Ⅲ期埋立処分場残余容量(平成26年度末)

96,085 m³

堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍、侵入防止柵、立札及び浸出液処理設備点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

(単位 / PH:— 大腸菌群数:個/c.f.u)

ダイオキシン類:pg-TEQ/L その他の項目:mg/L

分析項目	放流水			地下水		
	放流水	地下水A	地下水B	放流水	地下水A	地下水B
水素指数(PH)				シアン化合物		
生物化学的酸素要求量(BOD)				全シアン		
浮遊物質(SS)				ポリ塩化ビフェニル(PCB)		
大腸菌群数				トリクロロエチレン		
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)				テトラクロロエチレン		
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)				ジクロロメタン		
フェノール類				四塩化炭素		
銅				1,2-ジクロロエタン		
亜鉛				1,1-ジクロロエチレン		
溶解性鉄				シス-1,2-ジクロロエチレン		
溶解性マンガン				1,2-ジクロロエチレン		
クロム				1,1,1-トリクロロエタン		
ホウ素及びその化合物				1,1,2-トリクロロエタン		
フッ素及びその化合物				1,3-ジクロロプロペン		
アモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物				チウラム		
窒素				シマジン		
隣				チオベンカルブ		
アルキル水銀化合物				ベンゼン		
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物				セレン及びその化合物		
総水銀				1,4-ジオキサン		
カドミウム及びその化合物				塩化ビニルモノマー		
鉛及びその化合物				ダイオキシン類		
有機燐化合物				塩素イオン		
六価クロム化合物				電気伝導率		9.87 14.91
砒素及びその化合物						

備考1) 放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。

備考2) 地下水Aは第Ⅲ期埋立地上流側、地下水Bは第Ⅲ期埋立地下流側の設置井戸より採水。 採水日 平成27年5月28日

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等