

## 第Ⅰ期・Ⅱ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

平成29年3月

設置主体名	美幌町	汚水処理方式	生物処理(回転円板法)
施設名	美幌町廃棄物処理場	汚水処理能力	25 m <sup>3</sup> /日
埋立地面積	42,900 m <sup>2</sup>	汚水調整池容量	1,200 m <sup>3</sup>
埋立地容量	391,955 m <sup>3</sup>	目標	BOD
技術管理者名	金澤亮	水質	S S
			30 mg/l
			60 mg/l

## 埋め立てた廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物(可燃・不燃混合)	O t	O m <sup>3</sup>
あわせ産廃 ばいじん(下水汚泥焼却)	O t	O m <sup>3</sup>
汚泥(下水汚泥、無機汚泥)	O t	O m <sup>3</sup>

第Ⅰ期・Ⅱ期埋立処分場残余容量(平成27年度末) 4,605 m<sup>3</sup>

## 堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍、侵入防止柵、立札及び浸出液処理設備点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり ●：改修済

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等

- ・第1脱窒槽回転円板水中軸受反転修繕のため処理停止(3/8~)

## 地下水及び放流水の水質測定結果

(単位 / PH : - 大腸菌群数: 個/c 1ℓ  
ダイオキシン類: pg-TEQ/L その他の項目: mg/L)

分析項目	放流水	地下水A	地下水B	分析項目	放流水	地下水A	地下水B
水素指数(PH)				シアン化合物			
生物化学的酸素要求量(BOD)				全シアン			
浮遊物質(SS)				ポリ塩化ビフェニル(PCB)			
大腸菌群数				トリクロロエチレン			
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)				テトラクロロエチレン			
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)				ジクロロメタン			
フェノール類				四塩化炭素			
銅				1,2-ジクロロエタン			
亜鉛				1,1-ジクロロエチレン			
溶解性鉄				シス-1,2-ジクロロエチレン			
溶解性マンガン				1,2-ジクロロエチレン			
クロム				1,1,1-トリクロロエタン			
ホウ素及びその化合物				1,1,2-トリクロロエタン			
フッ素及びその化合物				1,3-ジクロロプロパン			
アソニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物				チウラム			
窒素				シマジン			
隣				チオベンカルブ			
アルキル水銀化合物				ベンゼン			
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物				セレン及びその化合物			
総水銀				1,4-ジオキサン			
カドミウム及びその化合物				塩化ビニルモノマー			
鉛及びその化合物				ダイオキシン類			
有機燐化合物				塩素イオン			
六価クロム化合物				電気伝導率		11.17	222
砒素及びその化合物							

備考1) 放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。

備考2) 地下水Aは第Ⅱ期埋立地Bルート側、地下水Bは第Ⅰ期埋立地側の設置井戸より採水。 採水日 平成29年3月31日

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等

## 第Ⅲ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

平成29年3月

設置主体名	美幌町	汚水処理方式	生物処理(接触曝気法)
施設名	美幌町廃棄物処理場	汚水処理能力	30 m³/日
埋立地面積	16,240 m²	汚水調整槽容量	2,877.4 m³
埋立地容量	97,000 m³	目標	BOD
技術管理者名	金澤亮	水質	S S
			30 mg/l

## 埋め立てた廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物(可燃・不燃混合)	464 t	189 m³
あわせ産廃 ばいじん(下水汚泥焼却)	0 t	0 m³
汚泥(下水汚泥、無機汚泥)	10 t	4 m³

第Ⅲ期埋立処分場残余容量(平成27年度末) 93,773 m³

## 堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍、侵入防止柵、立札及び浸出液処理設備点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり ●：改修済

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等

## 地下水及び放流水の水質測定結果

(単位 / PH:- 大腸菌群数: 個/cf u  
ダイオキシン類: pg-TEQ/L その他の項目: mg/L)

分析項目	放流水	地下水A	地下水B	分析項目	放流水	地下水A	地下水B
水素指数(PH)	7.5	/	/	シアノ化合物		/	/
生物化学的酸素要求量(BOD)	28.3	/	/	全シアノ		/	/
浮遊物質(SS)	2.6	/	/	ポリ塩化ビフェニル(PCB)		/	/
大腸菌群数	192	/	/	トリクロロエチレン		/	/
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)		/	/	テトラクロロエチレン		/	/
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)		/	/	ジクロロメタン		/	/
フェノール類		/	/	四塩化炭素		/	/
銅		/	/	1,2-ジクロロエタン		/	/
亜鉛		/	/	1,1-ジクロロエチレン		/	/
溶解性鉄		/	/	シス-1,2-ジクロロエチレン		/	/
溶解性マンガン		/	/	1,2-ジクロロエチレン		/	/
クロム		/	/	1,1,1-トリクロロエタン		/	/
ホウ素及びその化合物		/	/	1,1,2-トリクロロエタン		/	/
フッ素及びその化合物		/	/	1,3-ジクロロプロパン		/	/
アソニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物		/	/	チウラム		/	/
窒素	11.8	/	/	シマジン		/	/
隣	0.1	/	/	チオベンカルブ		/	/
アルキル水銀化合物		/	/	ベンゼン		/	/
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		/	/	セレン及びその化合物		/	/
総水銀		/	/	1,4-ジオキサン		/	/
カドミウム及びその化合物		/	/	塩化ビニルモノマー		/	/
鉛及びその化合物		/	/	ダイオキシン類		/	/
有機磷化合物		/	/	塩素イオン		/	/
六価クロム化合物		/	/	電気伝導率		10.34	16.01
砒素及びその化合物							

備考1) 放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。

備考2) 地下水Aは第Ⅲ期埋立地上流側、地下水Bは第Ⅲ期埋立地下流側の設置井戸より採水。 採水日 平成29年3月31日

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等