

第Ⅰ期・Ⅱ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

平成24年8月

設置主体名	美幌町	汚水処理方式	生物処理(回転円板法)	
施設名	美幌町廃棄物処理場	汚水処理能力	25 m <sup>3</sup> /日	
埋立地面積	42,900 m <sup>2</sup>	汚水調整池容量	1,200 m <sup>3</sup>	
埋立地容量	391,955 m <sup>3</sup>	目標	BOD	30 mg/ℓ
技術管理者名	金澤 亮	水質	S S	60 mg/ℓ

  

埋め立てた廃棄物の種類及び数量			
一般廃棄物(可燃・不燃混合)	678 t	527 m <sup>3</sup>	
あわせ 産 廃	ばいじん(下水汚泥焼却)	0 t	0 m <sup>3</sup>
	汚泥(下水汚泥、無機汚泥)	18 t	13 m <sup>3</sup>

  

堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍及び浸出液処理設備点検状況															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり ●：改修済															
◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

  

地下水及び放流水の水質測定結果									(単位/PH：－ 大腸菌群数：個/c.f  その他の項目：mg/L)								
分析項目			放流水	地下水A	地下水B	分析項目			放流水	地下水A	地下水B						
水素指数(PH)			7.3	/	/	シアン化合物											
生物化学的酸素要求量(BOD)			1.6	/	/	PCB											
浮遊物質(SS)			1.3	/	/	有機燐化合物				/	/						
大腸菌群数			108	/	/	トリクロロエチレン											
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)				/	/	テトラクロロエチレン											
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)				/	/	ジクロロメタン											
フェノール類				/	/	四塩化炭素											
銅				/	/	1,2-ジクロロエタン											
亜鉛				/	/	1,1-ジクロロエチレン											
溶解性鉄				/	/	シス-1,2-ジクロロエチレン											
溶解性マンガン				/	/	1,1,1-トリクロロエタン											
クロム				/	/	1,1,2-ジクロロプロペン											
フッ素				/	/	1,3-ジクロロプロペン											
窒素			42.8	/	/	チウラム											
磷			0.1	/	/	シマジン											
総水銀及びその化合物				/	/	チオベンカルブ											
アルキル水銀化合物				/	/	ベンゼン											
カドミウム及びその化合物				/	/	セレン及びその化合物											
鉛及びその化合物				/	/	塩素イオン				/	/						
六価クロム及びその化合物				/	/	電気伝導率				12.0	137.2						
砒素及びその化合物				/	/	地下水採水年月日			平成24年8月31日								
備考1) 放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。																	
備考2) 地下水Aは第Ⅱ期埋立地Bルート側、地下水Bは第Ⅰ期埋立地側の設置井戸より採水。																	
◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等																	

# 第Ⅲ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

平成24年8月

設置主体名	美幌町	汚水処理方式	生物処理(接触曝気法)	
施設名	美幌町廃棄物処理場	汚水処理能力	30 m <sup>3</sup> /日	
埋立地面積	16,240 m <sup>2</sup>	汚水調整槽容量	2,877.4 m <sup>3</sup>	
埋立地容量	97,000 m <sup>3</sup>	目標	BOD	20 mg/ℓ
技術管理者名	金澤 亮	水質	S S	30 mg/ℓ

埋め立てた廃棄物の種類及び数量			
一般廃棄物(可燃・不燃混合)		0 t	0 m <sup>3</sup>
あわせ 産 廃	ばいじん(下水汚泥焼却)	0 t	0 m <sup>3</sup>
	汚泥(下水汚泥、無機汚泥)	0 t	0 m <sup>3</sup>

堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍及び浸出液処理設備点検状況															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり ●：改修済															
◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等															

地下水及び放流水の水質測定結果							
(単位/PH: - 大腸菌群数: 個/c.f  その他の項目: mg/L)							
分析項目	放流水	地下水A	地下水B	分析項目	放流水	地下水A	地下水B
水素指数(PH)	7.7	/	/	シアン化合物			
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.8	/	/	PCB			
浮遊物質(SS)	0.3	/	/	有機燐化合物			
大腸菌群数	76	/	/	トリクロロエチレン			
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)		/	/	テトラクロロエチレン			
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)		/	/	ジクロロメタン			
フェノール類		/	/	四塩化炭素			
銅		/	/	1,2-ジクロロエタン			
亜鉛		/	/	1,1-ジクロロエチレン			
溶解性鉄		/	/	シス-1,2-ジクロロエチレン			
溶解性マンガン		/	/	1,1,1-トリクロロエタン			
クロム		/	/	1,1,2-ジクロロプロペン			
フッ素		/	/	1,3-ジクロロプロペン			
窒素	38.4	/	/	チウラム			
磷	0.1	/	/	シマジン			
総水銀及びその化合物				チオベンカルブ			
アルキル水銀化合物				ベンゼン			
カドミウム及びその化合物				セレン及びその化合物			
鉛及びその化合物				塩素イオン			
六価クロム及びその化合物				電気伝導率		濁水	12.9
砒素及びその化合物				地下水採水年月日	平成24年8月31日		
備考1) 放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。							
備考2) 地下水Aは第Ⅲ期埋立地上流側、地下水Bは第Ⅲ期埋立地下流側の設置井戸より採水。							
◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等							