

# 第Ⅰ期・Ⅱ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

令和5年12月

設置主体名	美幌町	汚水処理方式	生物処理(回転円板法)
施設名	美幌町廃棄物処理場	汚水処理能力	25 m <sup>3</sup> /日
埋立地面積	42,900 m <sup>2</sup>	汚水調整池容量	1,200 m <sup>3</sup>
埋立地容量	391,955 m <sup>3</sup>	目標	BOD 30 mg/ℓ
技術管理者名	金澤 亮	水質	SS 60 mg/ℓ

## 埋め立てた廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物 (可燃・不燃混合)		0 t	0 m <sup>3</sup>
あわせ 産廃	ばいじん (下水汚泥焼却)	0 t	0 m <sup>3</sup>
	汚泥 (下水汚泥、無機汚泥)	0 t	0 m <sup>3</sup>

## 第Ⅰ期・Ⅱ期埋立処分場残余容量 (令和4年度末)

218 m<sup>3</sup>

## 堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍、侵入防止柵、立札及び浸出液処理設備点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		

点検結果 ○：異常なし ×：異常あり ●：改修済

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等

## 地下水及び放流水の水質測定結果

(単位 / PH：- 大腸菌群数：個/cf

ダイオキシン類：pg-TEQ/L その他の項目：mg/L)

分析項目	放流水			地下水		
	放流水	地下水A	地下水B	放流水	地下水A	地下水B
水素指数 (PH)	7.8	/	/	シアン化合物	/	/
生物化学的酸素要求量 (BOD)	13.5	/	/	全シアン	/	/
浮遊物質 (SS)	3.5	/	/	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	/	/
大腸菌群数	30	/	/	トリクロロエチレン	/	/
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	/	/	/	テトラクロロエチレン	/	/
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	/	/	/	ジクロロメタン	/	/
フェノール類	/	/	/	四塩化炭素	/	/
銅	/	/	/	1,2-ジクロロエタン	/	/
亜鉛	/	/	/	1,1-ジクロロエチレン	/	/
溶解性鉄	/	/	/	シス-1,2-ジクロロエチレン	/	/
溶解性マンガン	/	/	/	1,2-ジクロロエチレン	/	/
クロム	/	/	/	1,1,1-トリクロロエタン	/	/
ホウ素及びその化合物	/	/	/	1,1,2-トリクロロエタン	/	/
フッ素及びその化合物	/	/	/	1,3-ジクロロプロペン	/	/
アモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物	/	/	/	チウラム	/	/
窒素	35.0	/	/	シマジン	/	/
磷	0.0	/	/	チオベンカルブ	/	/
アルキル水銀化合物	/	/	/	ベンゼン	/	/
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	/	/	/	セレン及びその化合物	/	/
総水銀	/	/	/	1,4-ジオキサン	/	/
カドミウム及びその化合物	/	/	/	クロロエチレン	/	/
鉛及びその化合物	/	/	/	ダイオキシン類	/	/
有機燐化合物	/	/	/	塩素イオン	/	/
六価クロム化合物	/	/	/	電気伝導率	/	260
砒素及びその化合物	/	/	/			

備考1) 放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。

備考2) 地下水Aは第Ⅱ期埋立地Bルート側、地下水Bは第Ⅰ期埋立地側への設置井戸より採水。

採水日 令和5年12月29日

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等

# 第Ⅲ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

令和5年12月

設置主体名	美幌町	汚水処理方式	生物処理(接触曝気法)	
施設名	美幌町廃棄物処理場	汚水処理能力	30 m <sup>3</sup> /日	
埋立地面積	16,240 m <sup>2</sup>	汚水調整槽容量	2,877.4 m <sup>3</sup>	
埋立地容量	97,000 m <sup>3</sup>	目標	BOD	20 mg/ℓ
技術管理者名	金澤 亮	水質	S S	30 mg/ℓ

埋め立てた廃棄物の種類及び数量			
一般廃棄物(可燃・不燃混合)		506 t	491 m <sup>3</sup>
あわせ 産 廃	ばいじん(下水汚泥焼却)	0 t	0 m <sup>3</sup>
	汚泥(下水汚泥、無機汚泥)	1 t	1 m <sup>3</sup>

第Ⅲ期埋立処分場残余容量(令和4年度末) 19,683 m<sup>3</sup>

堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍、侵入防止柵、立札及び浸出液処理設備点検状況																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済																
◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等 ・10/12～修繕のため処理停止及び循環処理																

地下水及び放流水の水質測定結果				(単位 / PH: - 大腸菌群数: 個/cm <sup>3</sup> ダイオキシン類: pg-TEQ/L その他の項目: mg/L)					
分析項目		放流水	地下水A	地下水B	分析項目		放流水	地下水A	地下水B
水素指数(PH)					シアン化合物				
生物化学的酸素要求量(BOD)					全シアン				
浮遊物質(S S)					ポリ塩化ビフェニル(PCB)				
大腸菌群数					トリクロロエチレン				
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)					テトラクロロエチレン				
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)					ジクロロメタン				
フェノール類					四塩化炭素				
銅					1,2-ジクロロエタン				
亜鉛					1,1-ジクロロエチレン				
溶解性鉄					シス-1,2-ジクロロエチレン				
溶解性マンガン					1,2-ジクロロエチレン				
クロム					1,1,1-トリクロロエタン				
ホウ素及びその化合物					1,1,2-トリクロロエタン				
フッ素及びその化合物					1,3-ジクロロプロペン				
アモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物					チウラム				
窒素					シマジン				
リン					チオベンカルブ				
アルキル水銀化合物					ベンゼン				
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物					セレン及びその化合物				
総水銀					1,4-ジオキサン				
カドミウム及びその化合物					クロロエチレン				
鉛及びその化合物					ダイオキシン類				
有機燐化合物					塩素イオン				
六価クロム化合物					電気伝導率			濁水	25.3
砒素及びその化合物									

備考1) 放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。  
 備考2) 地下水Aは第Ⅲ期埋立地上流側、地下水Bは第Ⅲ期埋立地下流側の設置井戸より採水。 採水日 令和5年12月29日  
 ◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等