

第Ⅰ期・Ⅱ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

令和7年3月

設置主体名	美幌町	汚水処理方式	生物処理(回転円板法)
施設名	美幌町廃棄物処理場	汚水処理能力	25 m ³ /日
埋立地面積	42,900 m ²	汚水調整池容量	1,200 m ³
埋立地容量	391,955 m ³	目標	BOD 30 mg/ℓ
技術管理者名	金澤亮	水質	SS 60 mg/ℓ

埋め立てた廃棄物の種類及び数量			
一般廃棄物(可燃・不燃混合)		0 t	0 m ³
あわせ 産廃	ばいじん(下水汚泥焼却)	0 t	0 m ³
	汚泥(下水汚泥、無機汚泥)	0 t	0 m ³

第Ⅰ期・Ⅱ期埋立処分場残余容量(令和5年度末) 218 m³

堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍、侵入防止柵、立札及び浸出液処理設備点検状況																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○		
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済																
◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等 ・滞留水減少のため施設内循環処理中(1/28~)																

地下水及び放流水の水質測定結果				(単位 / PH:- 大腸菌群数:個/cml ダイオキシン類:pg-TEQ/L その他の項目:mg/L)			
分析項目	放流水	地下水A	地下水B	分析項目	放流水	地下水A	地下水B
水素指数(PH)		/	/	シアン化合物		/	/
生物化学的酸素要求量(BOD)		/	/	全シアン		/	/
浮遊物質(SS)		/	/	ポリ塩化ビフェニル(PCB)		/	/
大腸菌群数		/	/	トリクロロエチレン		/	/
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)		/	/	テトラクロロエチレン		/	/
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)		/	/	ジクロロメタン		/	/
フェノール類		/	/	四塩化炭素		/	/
銅		/	/	1,2-ジクロロエタン		/	/
亜鉛		/	/	1,1-ジクロロエチレン		/	/
溶解性鉄		/	/	シス-1,2-ジクロロエチレン		/	/
溶解性マンガン		/	/	1,2-ジクロロエチレン		/	/
クロム		/	/	1,1,1-トリクロロエタン		/	/
ホウ素及びその化合物		/	/	1,1,2-トリクロロエタン		/	/
フッ素及びその化合物		/	/	1,3-ジクロロプロペン		/	/
アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物		/	/	チウラム		/	/
窒素		/	/	シマジン		/	/
隣		/	/	チオベンカルブ		/	/
アルキル水銀化合物		/	/	ベンゼン		/	/
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		/	/	セレン及びその化合物		/	/
総水銀		/	/	1,4-ジオキサン		/	/
カドミウム及びその化合物		/	/	クロロエチレン		/	/
鉛及びその化合物		/	/	ダイオキシン類		/	/
有機燐化合物		/	/	塩素イオン		/	/
六価クロム化合物		/	/	電気伝導率		18.6	250
砒素及びその化合物		/	/				

備考1) 放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。
 備考2) 地下水Aは第Ⅱ期埋立地Bルート側、地下水Bは第Ⅰ期埋立地側側の設置井戸より採水。 採水日 令和7年3月31日
 ◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等

第Ⅲ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

令和7年3月

設置主体名	美幌町	汚水処理方式	生物処理(接触曝気法)
施設名	美幌町廃棄物処理場	汚水処理能力	30 m ³ /日
埋立地面積	16,240 m ²	汚水調整槽容量	2,877.4 m ³
埋立地容量	97,000 m ³	目標	BOD 20 mg/ℓ
技術管理者名	金澤 亮	水質	SS 30 mg/ℓ

埋め立てた廃棄物の種類及び数量			
一般廃棄物（可燃・不燃混合）	359 t	271 m ³	
あわせ 産 廃	ばいじん（下水汚泥焼却）	0 t	0 m ³
	汚泥（下水汚泥、無機汚泥）	1 t	1 m ³

第Ⅲ期埋立処分場残余容量（令和5年度末）	11,339 m ³
----------------------	-----------------------

堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍、侵入防止柵、立札及び浸出液処理設備点検状況																
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○		
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり ●：改修済																
◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等 ・3/22～施設内循環処理																

地下水及び放流水の水質測定結果								(単位 / PH: - 大腸菌群数: 個/cm ³ ダイオキシン類: pg-TEQ/L その他の項目: mg/L)							
分析項目		放流水	地下水A	地下水B	分析項目		放流水	地下水A	地下水B						
水素指数 (PH)		7.9	/	/	シアン化合物		/	/	/						
生物化学的酸素要求量 (BOD)		5.0	/	/	全シアン		/	/	/						
浮遊物質 (SS)		2.0	/	/	ポリ塩化ビフェニル (PCB)		/	/	/						
大腸菌群数		30	/	/	トリクロロエチレン		/	/	/						
n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)		/	/	/	テトラクロロエチレン		/	/	/						
n-ヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)		/	/	/	ジクロロメタン		/	/	/						
フェノール類		/	/	/	四塩化炭素		/	/	/						
銅		/	/	/	1,2-ジクロロエタン		/	/	/						
亜鉛		/	/	/	1,1-ジクロロエチレン		/	/	/						
溶解性鉄		/	/	/	シス-1,2-ジクロロエチレン		/	/	/						
溶解性マンガン		/	/	/	1,2-ジクロロエチレン		/	/	/						
クロム		/	/	/	1,1,1-トリクロロエタン		/	/	/						
ホウ素及びその化合物		/	/	/	1,1,2-トリクロロエタン		/	/	/						
フッ素及びその化合物		/	/	/	1,3-ジクロロプロペン		/	/	/						
アモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物		/	/	/	チウラム		/	/	/						
窒素		85	/	/	シマジン		/	/	/						
リン		0.29	/	/	チオベンカルブ		/	/	/						
アルキル水銀化合物		/	/	/	ベンゼン		/	/	/						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		/	/	/	セレン及びその化合物		/	/	/						
総水銀		/	/	/	1,4-ジオキサン		/	/	/						
カドミウム及びその化合物		/	/	/	クロロエチレン		/	/	/						
鉛及びその化合物		/	/	/	ダイオキシン類		/	/	/						
有機燐化合物		/	/	/	塩素イオン		/	/	/						
六価クロム化合物		/	/	/	電気伝導率		/	11.9	22.2						
砒素及びその化合物		/	/	/			/								

備考1) 放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。
 備考2) 地下水Aは第Ⅲ期埋立地上流側、地下水Bは第Ⅲ期埋立地下流側の設置井戸より採水。 採水日 令和7年3月31日

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等
