

第Ⅰ期・Ⅱ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

令和8年3月

|        |                        |         |                      |
|--------|------------------------|---------|----------------------|
| 設置主体名  | 美幌町                    | 汚水処理方式  | 生物処理(回転円板法)          |
| 施設名    | 美幌町廃棄物処理場              | 汚水処理能力  | 25 m <sup>3</sup> /日 |
| 埋立地面積  | 42,900 m <sup>2</sup>  | 汚水調整池容量 | 1,200 m <sup>3</sup> |
| 埋立地容量  | 391,955 m <sup>3</sup> | 目標      | BOD 30 mg/ℓ          |
| 技術管理者名 | 金澤 亮                   | 水質      | SS 60 mg/ℓ           |

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

|                |               |                  |
|----------------|---------------|------------------|
| 一般廃棄物(可燃・不燃混合) | 0 t           | 0 m <sup>3</sup> |
| あわせ            | ばいじん(下水汚泥焼却)  | 0 t              |
| 産廃             | 汚泥(下水汚泥、無機汚泥) | 0 t              |

第Ⅰ期・Ⅱ期埋立処分場残余容量(令和6年度末) 218 m<sup>3</sup>

堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍、侵入防止柵、立札及び浸出液処理設備点検状況

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1日  | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
|     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |     |
| ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   |     |

点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

(単位 / PH: - 大腸菌数: CFU/ml

ダイオキシン類: pg-TEQ/L その他の項目: mg/L)

| 分析項目                | 放流水  | 地下水A | 地下水B | 分析項目            | 放流水 | 地下水A | 地下水B |
|---------------------|------|------|------|-----------------|-----|------|------|
| 水素指数(PH)            | 7.7  |      |      | シアン化合物          |     |      |      |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)     | 2.6  |      |      | 全シアン            |     |      |      |
| 浮遊物質(SS)            | 2.5  |      |      | ポリ塩化ビフェニル(PCB)  |     |      |      |
| 大腸菌数                | 0    |      |      | トリクロロエチレン       |     |      |      |
| n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)     |      |      |      | テトラクロロエチレン      |     |      |      |
| n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)  |      |      |      | ジクロロメタン         |     |      |      |
| フェノール類              |      |      |      | 四塩化炭素           |     |      |      |
| 銅                   |      |      |      | 1,2-ジクロロエタン     |     |      |      |
| 亜鉛                  |      |      |      | 1,1-ジクロロエチレン    |     |      |      |
| 溶解性鉄                |      |      |      | シス-1,2-ジクロロエチレン |     |      |      |
| 溶解性マンガン             |      |      |      | 1,2-ジクロロエチレン    |     |      |      |
| クロム                 |      |      |      | 1,1,1-トリクロロエタン  |     |      |      |
| ホウ素及びその化合物          |      |      |      | 1,1,2-トリクロロエタン  |     |      |      |
| フッ素及びその化合物          |      |      |      | 1,3-ジクロロプロペン    |     |      |      |
| アモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物 |      |      |      | チウラム            |     |      |      |
| 窒素                  | 43.5 |      |      | シマジン            |     |      |      |
| 磷                   | 0.08 |      |      | チオベンカルブ         |     |      |      |
| アルキル水銀化合物           |      |      |      | ベンゼン            |     |      |      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |      |      |      | セレン及びその化合物      |     |      |      |
| 総水銀                 |      |      |      | 1,4-ジオキサン       |     |      |      |
| カドミウム及びその化合物        |      |      |      | クロロエチレン         |     |      |      |
| 鉛及びその化合物            |      |      |      | ダイオキシン類         |     |      |      |
| 有機燐化合物              |      |      |      | 塩素イオン           |     |      |      |
| 六価クロム化合物            |      |      |      | 電気伝導率           |     | 18.6 | 252  |
| 砒素及びその化合物           |      |      |      |                 |     |      |      |

備考1) 放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。

備考2) 地下水Aは第Ⅱ期埋立地Bルート側、地下水Bは第Ⅰ期埋立地側への設置井戸より採水。

採水日 令和8年3月31日

◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等

第Ⅲ期一般廃棄物最終処分場維持管理記録票

令和8年3月

|        |                       |         |                        |         |
|--------|-----------------------|---------|------------------------|---------|
| 設置主体名  | 美幌町                   | 汚水処理方式  | 生物処理(接触曝気法)            |         |
| 施設名    | 美幌町廃棄物処理場             | 汚水処理能力  | 30 m <sup>3</sup> /日   |         |
| 埋立地面積  | 16,240 m <sup>2</sup> | 汚水調整槽容量 | 2,877.4 m <sup>3</sup> |         |
| 埋立地容量  | 97,000 m <sup>3</sup> | 目標      | BOD                    | 20 mg/ℓ |
| 技術管理者名 | 金澤 亮                  | 水質      | S S                    | 30 mg/ℓ |

|                 |               |       |                    |
|-----------------|---------------|-------|--------------------|
| 埋め立てた廃棄物の種類及び数量 |               |       |                    |
| 一般廃棄物（可燃・不燃混合）  |               | 427 t | 323 m <sup>3</sup> |
| あわせ<br>産 廃      | ばいじん（下水汚泥焼却）  | 0 t   | 0 m <sup>3</sup>   |
|                 | 汚泥（下水汚泥、無機汚泥） | 1 t   | 1 m <sup>3</sup>   |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 第Ⅲ期埋立処分場残余容量（令和6年度末） | 8,885 m <sup>3</sup> |
|----------------------|----------------------|

|                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 堰堤、遮水工、調整池、集水配管等の防凍、侵入防止柵、立札及び浸出液処理設備点検状況 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| 1日                                        | 2日  | 3日  | 4日  | 5日  | 6日  | 7日  | 8日  | 9日  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |   |
|                                           | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○ |
| 17日                                       | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |     |   |
| ○                                         | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | ○   | ○   |     |   |
| 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり ●：改修済                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| ◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等<br>・3/26～放流再開  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |

| 地下水及び放流水の水質測定結果     |     |      |      | (単位 / PH: - 大腸菌数: CFU/ml<br>ダイオキシン類: pg-TEQ/L その他の項目: mg/L) |     |      |      |
|---------------------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| 分 析 項 目             | 放流水 | 地下水A | 地下水B | 分 析 項 目                                                     | 放流水 | 地下水A | 地下水B |
| 水素指数 (PH)           |     |      |      | シアン化合物                                                      |     |      |      |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD)    |     |      |      | 全シアン                                                        |     |      |      |
| 浮遊物質 (SS)           |     |      |      | ポリ塩化ビフェニル (PCB)                                             |     |      |      |
| 大腸菌数                |     |      |      | トリクロロエチレン                                                   |     |      |      |
| n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)    |     |      |      | テトラクロロエチレン                                                  |     |      |      |
| n-ヘキサン抽出物質 (動植物油脂類) |     |      |      | ジクロロメタン                                                     |     |      |      |
| フェノール類              |     |      |      | 四塩化炭素                                                       |     |      |      |
| 銅                   |     |      |      | 1,2-ジクロロエタン                                                 |     |      |      |
| 亜鉛                  |     |      |      | 1,1-ジクロロエチレン                                                |     |      |      |
| 溶解性鉄                |     |      |      | シス-1,2-ジクロロエチレン                                             |     |      |      |
| 溶解性マンガン             |     |      |      | 1,2-ジクロロエチレン                                                |     |      |      |
| クロム                 |     |      |      | 1,1,1-トリクロロエタン                                              |     |      |      |
| ホウ素及びその化合物          |     |      |      | 1,1,2-トリクロロエタン                                              |     |      |      |
| フッ素及びその化合物          |     |      |      | 1,3-ジクロロプロペン                                                |     |      |      |
| アモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物 |     |      |      | チウラム                                                        |     |      |      |
| 窒素                  |     |      |      | シマジン                                                        |     |      |      |
| 磷                   |     |      |      | チオベンカルブ                                                     |     |      |      |
| アルキル水銀化合物           |     |      |      | ベンゼン                                                        |     |      |      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |     |      |      | セレン及びその化合物                                                  |     |      |      |
| 総水銀                 |     |      |      | 1,4-ジオキサン                                                   |     |      |      |
| カドミウム及びその化合物        |     |      |      | クロロエチレン                                                     |     |      |      |
| 鉛及びその化合物            |     |      |      | ダイオキシン類                                                     |     |      |      |
| 有機燐化合物              |     |      |      | 塩素イオン                                                       |     |      |      |
| 六価クロム化合物            |     |      |      | 電気伝導率                                                       |     | 12.7 | 30.1 |
| 砒素及びその化合物           |     |      |      |                                                             |     |      |      |

備考1）放流水の水質測定結果において、複数回実施している項目は月間平均値を記載。  
備考2）地下水Aは第Ⅲ期埋立地上流側、地下水Bは第Ⅲ期埋立地下流側の設置井戸より採水。 採水日 令和8年3月31日  
◎その他特記及び異常時に措置を講じた年月日及び内容等