

発 言 者	審議内容（発言内容、審議経過、結論等）
	※説明内容は別紙資料のとおり。以下、質疑応答の部分を記載。 〈テーマ１：上水道〉 ・藻琴山方面などの湧き水を汲める場所を整備してほしいとの要望あり。 →表流水型の湧き水はエキノコックス等のリスクがあり、地層から湧き出す水源でなければ飲用提供は難しい。 現在の水源は女満別川上流であり、その上流部には湧水起源とされる区間があるものの、詳細調査は今後の検討課題である。湧水地点の調査については、具体化は今後の検討事項とする。 . 〈テーマ２：下水道〉 （意見なし）