

水質検査成績書

第 26-06920 号

依頼者 網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地

美幌町水道事業管理者 美幌町長 平野 浩 司 様

2026年 09月 09日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水				区 分	上水道			
採 水 年 月 日	2026年09月09日		時 間	9時50分	天 候	前 日	曇	当 日	雨
施 設 名	美幌町水道事業								
水 源 名 称	網走川水系女満別川								
採 水 地 点	美幌町字東2条北2丁目 美幌町役場庁舎 給水栓								
採 水 者	清 水 誠 一			所 属	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気 温	16.3 ℃			水 温	15.8 ℃		残 留 塩 素	0.5 mg/L	
No.	項 目 名		結 果 値		水 質 基 準		検 査 方 法		定量下限値
01	一般細菌		0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		－
02	大腸菌		不検出		検出されないこと。		特定酵素基質培地法		－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ボストラム吸光度法		0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.26	mg/L	10mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.03
05	PFOS及びPFOA		<0.000005	mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下		固相抽出－LC－MS法		0.000005
06	塩素酸		<0.06	mg/L	0.6mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法		0.06
07	クロロ酢酸		<0.002	mg/L	0.02mg/L以下であること。		LC－MS法		0.002
08	クロロホルム		0.003	mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.001
09	ジクロロ酢酸		<0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC－MS法		0.002
10	ジブロモクロロメタン		<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.001
11	臭素酸		<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ-ボストラム吸光度法		0.001
12	総トリハロメタン		0.004	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.001
13	トリクロロ酢酸		0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。		LC－MS法		0.002
14	ブロモジクロロメタン		0.001	mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.001
15	ブロモホルム		<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT－GC－MS法		0.001
16	ホルムアルデヒド		<0.008	mg/L	0.08mg/L以下であること。		誘導体化－高速液体クロマトグラフ法		0.008
17	鉄及びその化合物		<0.01	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		0.01
18	塩化物イオン		10.2	mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法（陰イオン）		0.2
19	蒸発残留物		97	mg/L	500mg/L以下であること。		重量法		10
20	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.4	mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		0.3
21	p H値		6.9		5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		－
22	味		異常なし		異常でないこと。		官能法		－
23	臭気		異常なし		異常でないこと。		官能法		－
24	色度		<1	度	5度以下であること。		透過光測定法		1
25	濁度		<0.1	度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		0.1
			以下余白						

検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和8年1月28日）

判定 上記の検査項目については水質基準に適合する。

検査期日 2026年 09月 09日 ~ 2026年 09月 30日

検査責任者 試験検査部部长 横山 貴浩



2026年 09月 30日

水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号
 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号
 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号
 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター



- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。