

# 水質検査成績書

第 25-00434 号

依頼者 網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地

美幌町水道事業管理者 美幌町長 平野浩司様

2025年 04月 15日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| 種別            | 浄水                      |                                                                                                              |                             | 区分                       | 上水道   |      |          |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|----------|
| 採水年月日         | 2025年04月15日             |                                                                                                              | 時間                          | 14時24分                   | 天候    | 前日   | 雨        |
| 施設名           | 美幌町水道事業                 |                                                                                                              |                             |                          |       |      |          |
| 水源名称          | 網走川水系女満別川               |                                                                                                              |                             |                          |       |      |          |
| 採水地点          | 美幌町字東2条北2丁目 美幌町役場庁舎 給水栓 |                                                                                                              |                             |                          |       |      |          |
| 採水者           | 清水誠一                    |                                                                                                              | 所属                          | 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター |       |      |          |
| 気温            | 13.3 °C                 |                                                                                                              | 水温                          | 7.2 °C                   |       | 残留塩素 | 0.5 mg/L |
| No.           | 項目名                     | 結果値                                                                                                          | 水質基準                        | 検査方法                     | 定量下限値 |      |          |
| 01            | 一般細菌                    | 0 1ml中                                                                                                       | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法                  | -     |      |          |
| 02            | 大腸菌                     | 不検出                                                                                                          | 検出されないこと。                   | 特定酵素基質培地法                | -     |      |          |
| 03            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素           | 0.36 mg/L                                                                                                    | 10mg/L以下であること。              | イオンクロマトグラフ法（陰イオン）        | 0.03  |      |          |
| 04            | 鉄及びその化合物                | <0.01 mg/L                                                                                                   | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。     | ICP法                     | 0.01  |      |          |
| 05            | 塩化物イオン                  | 9.8 mg/L                                                                                                     | 200mg/L以下であること。             | イオンクロマトグラフ法（陰イオン）        | 0.2   |      |          |
| 06            | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）       | 0.6 mg/L                                                                                                     | 3mg/L以下であること。               | 全有機炭素計測定法                | 0.3   |      |          |
| 07            | pH値                     | 6.7                                                                                                          | 5.8以上8.6以下であること。            | ガラス電極法                   | -     |      |          |
| 08            | 味                       | 異常なし                                                                                                         | 異常でないこと。                    | 官能法                      | -     |      |          |
| 09            | 臭気                      | 異常なし                                                                                                         | 異常でないこと。                    | 官能法                      | -     |      |          |
| 10            | 色度                      | <1 度                                                                                                         | 5度以下であること。                  | 透過光測定法                   | 1     |      |          |
| 11            | 濁度                      | <0.1 度                                                                                                       | 2度以下であること。                  | 積分球式光電光度法                | 0.1   |      |          |
|               |                         | 以下余白                                                                                                         |                             |                          |       |      |          |
|               |                         |                                                                                                              |                             |                          |       |      |          |
| 検査方法          |                         | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）                                                                |                             |                          |       |      |          |
| 判定            |                         | 上記の検査項目については水質基準に適合する。                                                                                       |                             |                          |       |      |          |
| 検査期日          |                         | 2025年 04月 15日 ~ 2025年 04月 22日                                                                                |                             |                          |       |      |          |
| 検査責任者         |                         | 試験検査部部长 横山 貴浩                                                                                                |                             |                          |       |      |          |
| 2025年 04月 22日 |                         | 水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号<br>建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号<br>札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号<br>一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター |                             |                          |       |      |          |

- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。