

# 水質検査成績書

第 25-06689 号

依頼者 網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地

美幌町水道事業管理者 美幌町長 平野 浩 司 様

2025年 09月 02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

|               |                                                                                                              |             |                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 種 別           | 浄水                                                                                                           | 区 分         | 上水道                         |
| 採水年月日         | 2025年09月02日                                                                                                  | 時間          | 13時10分                      |
| 天 候           | 前日                                                                                                           | 雨           | 当日                          |
| 天 候           | 雨                                                                                                            |             |                             |
| 施設名           | 美幌町水道事業                                                                                                      |             |                             |
| 水源名称          | 網走川水系女満別川                                                                                                    |             |                             |
| 採水地点          | 美幌町字東2条北2丁目 美幌町役場庁舎 給水栓                                                                                      |             |                             |
| 採水者           | 竹田 泰 視                                                                                                       | 所属          | 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター    |
| 気温            | 20.0 °C                                                                                                      | 水温          | 17.0 °C                     |
| 残留塩素          | 0.5 mg/L                                                                                                     |             |                             |
| No.           | 項 目 名                                                                                                        | 結 果 値       | 水 質 基 準                     |
| 01            | 一般細菌                                                                                                         | 0 1ml中      | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 |
| 02            | 大腸菌                                                                                                          | 不検出         | 検出されないこと。                   |
| 03            | シアン化物イオン及び塩化シアン                                                                                              | <0.001 mg/L | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。  |
| 04            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                                                                | 0.24 mg/L   | 10mg/L以下であること。              |
| 05            | 塩素酸                                                                                                          | 0.07 mg/L   | 0.6mg/L以下であること。             |
| 06            | クロロ酢酸                                                                                                        | <0.002 mg/L | 0.02mg/L以下であること。            |
| 07            | クロロホルム                                                                                                       | 0.003 mg/L  | 0.06mg/L以下であること。            |
| 08            | ジクロロ酢酸                                                                                                       | <0.002 mg/L | 0.03mg/L以下であること。            |
| 09            | ジブロモクロロメタン                                                                                                   | <0.001 mg/L | 0.1mg/L以下であること。             |
| 10            | 臭素酸                                                                                                          | <0.001 mg/L | 0.01mg/L以下であること。            |
| 11            | 総トリハロメタン                                                                                                     | 0.004 mg/L  | 0.1mg/L以下であること。             |
| 12            | トリクロロ酢酸                                                                                                      | <0.002 mg/L | 0.03mg/L以下であること。            |
| 13            | ブロモジクロロメタン                                                                                                   | 0.001 mg/L  | 0.03mg/L以下であること。            |
| 14            | プロモホルム                                                                                                       | <0.001 mg/L | 0.09mg/L以下であること。            |
| 15            | ホルムアルデヒド                                                                                                     | <0.008 mg/L | 0.08mg/L以下であること。            |
| 16            | 鉄及びその化合物                                                                                                     | <0.01 mg/L  | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。     |
| 17            | 塩化物イオン                                                                                                       | 10.1 mg/L   | 200mg/L以下であること。             |
| 18            | 蒸発残留物                                                                                                        | 101 mg/L    | 500mg/L以下であること。             |
| 19            | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）                                                                                            | 0.4 mg/L    | 3mg/L以下であること。               |
| 20            | pH値                                                                                                          | 6.9         | 5.8以上8.6以下であること。            |
| 21            | 味                                                                                                            | 異常なし        | 異常でないこと。                    |
| 22            | 臭気                                                                                                           | 異常なし        | 異常でないこと。                    |
| 23            | 色度                                                                                                           | <1 度        | 5度以下であること。                  |
| 24            | 濁度                                                                                                           | <0.1 度      | 2度以下であること。                  |
|               | 以下余白                                                                                                         |             |                             |
|               |                                                                                                              |             |                             |
|               |                                                                                                              |             |                             |
|               |                                                                                                              |             |                             |
|               |                                                                                                              |             |                             |
|               |                                                                                                              |             |                             |
|               |                                                                                                              |             |                             |
| 検 査 方 法       | 平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和7年3月26日）                                                                            |             |                             |
| 判 定           | 上記の検査項目については水質基準に適合する。                                                                                       |             |                             |
| 検 査 期 日       | 2025年 09月 02日 ~ 2025年 10月 01日                                                                                |             |                             |
| 検 査 責 任 者     | 試験検査部部长 横山 貴 浩                                                                                               |             |                             |
| 2025年 10月 01日 | 水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号<br>建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号<br>札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号<br>一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター |             |                             |

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。